



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-24

д. Непотягово, Вологодский район
(место составления акта)

" 08 " июня 20 18 г.
(дата составления акта)
11 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 38

" 06 " июня 2018 по адресу: 160510, Вологодская область,
" 08 " июня 20 18 г. (место проведения проверки)
Вологодский район, п. Непотягово, д. 44.

На основании: Распоряжения заместителя начальника управления-начальника ОГПН и ПР
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Вологодской области Веретенникова С.А. от 19.04.2018 № 38.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **внеплановая** проверка в отношении: Администрации Спасского сельского
поселения.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня (5 часов).

Акт составлен: Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Вологодской области.

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Глава Спасского сельского
поселения Казанов А.Н. 19.04.2018 года в 15 часов 00 минут.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Василевский Иван Александрович – старший дознаватель
отделения дознания и административной практики управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава Спасского сельского поселения Казанов А.Н., ответственный по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения-руководитель отдела земельных отношений и управления имуществом администрации Спасского сельского поселения Булатова Л.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством, а также нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид (характер) нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Не принимаются меры по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Спасского сельского поселения, а именно, населенные пункты с числом жителей 50 и более человек не обеспечены достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения с учетом обслуживания ими зданий по удаленности.	Нарушены требования статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 63,68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – «ТРОТПБ»).	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.
2.	На территории населенных пунктов Спасское сельского поселения, у гидрантов и водоемов, являющимся источником противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, не обозначено соответствующими указателями (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Нарушены требования пункта 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее- ППР в РФ); а также п. 8.6 СП 8.13130.2009. Свода правил. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.

		водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178МЧС), с учетом ст.ст. 4,6, 68 «ТРОТПБ».	
3.	В помещениях администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, на путях эвакуации (общий коридор второго этажа, лестничный марш, фойе первого этажа) применены декоративно-отделочные и облицовочные материалы стен с пожарной опасностью более чем КМЗ (Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2) – панели ДСП.	Нарушены требования части 6 статьи 134, таблица 28 «ТРОТПБ», пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171 (далее - СП 1.13130.2009).	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.
4.	В помещениях администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, первичные средства пожаротушения установлены на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	Нарушены требования п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утверждены приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179), с учетом положений ст.ст. 4,6 «ТРОТПБ».	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.
5.	Под лестничным маршем, ведущим к эвакуационному выходу из помещений второго этажа в здании администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, допускается хранение различные горючие материалы (элементы декора).	Нарушены требования п.п. к) п. 23 ППР в РФ.	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.
6.	В помещениях администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли и несущих металлических элементов лестничного марша (касауров) в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Нарушены требования п. 21 ППР в РФ.	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.
7.	В помещениях администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, руководителем (Главой) не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправно-	Нарушены требования п. 64 ППР в РФ.	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.

	сти установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.		
8.	Руководителем организации (Главой) не обеспечено, в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты в помещениях администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Нарушены требования п. 63 ППР в РФ.	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.
9.	В помещениях администрации Спасского сельского поселения, по адресу: д. Непотягово, д. 44, Вологодской район, при эксплуатации эвакуационных путей со второго этажа, допущено устройство металлической решетки, препятствующей свободной эвакуации людей.	Нарушены требования п.п. а), б) 36 ППР в РФ.	Администрация Спасского сельского поселения, Глава Администрация Спасского сельского поселения.

Прилагаемые документы:

- | | | |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | <i>Предписание от 08.06.2018 № 38/1/1.</i> | <i>на 3 листах в 1 экз.</i> |
| 2. | <i>Предписание от 08.06.2018 № 38/1/2.</i> | <i>на 3 листах в 1 экз.</i> |
| 3. | <i>Распоряжение главы Спасского сельского поселения № 92 от 24.09.2014 «О вступлении в должность главы Спасского сельского поселения»</i> | <i>на 1 листе в 1 экз.;</i> |
| 4. | <i>Постановление территориальной избирательной комиссии Вологодского муниципального района от 22.09.2014 № 102/683-2 «О регистрации Казанова Андрея Николаевича, избранного главой Спасского сельского поселения»</i> | <i>на 1 листе в 1 экз.;</i> |
| 5. | <i>Распоряжение главы Спасского сельского поселения № 10 л/с отп. от 10.05.2018 «Об исполнении обязанностей главы Спасского сельского поселения на время отпуска Уткиной З.П.»</i> | <i>на 1 листе в 1 экз.;</i> |
| 6. | <i>Распоряжение главы Спасского сельского поселения № 2-л/с от 15.02.2008 «О назначении на должность руководителем отдела земельных отношений и управления имуществом администрации Спасского сельского поселения Семенову Любовь Вадимовну»</i> | <i>на 1 листе в 1 экз.;</i> |
| 7. | <i>Должностная инструкция руководителя отдела земельных отношений и управления имуществом администрации Спасского сельского поселения Семеновой Л. В. от 01.12.2017</i> | <i>на 2 листах в 1 экз.;</i> |
| 8. | <i>Устав Спасского сельского поселения</i> | <i>на 9 листах в 1 экз.;</i> |
| 9. | <i>Постановление администрации Спасского сельского поселения от 10.10.2016 № 586 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Спасского сельского поселения на 2017-2019 годы»</i> | <i>на 6 листах в 1 экз.;</i> |
| 10. | <i>Постановление администрации Спасского сельского поселения</i> | <i>на 2 листах в 1 экз.;</i> |

- от 15.04.2015 № 151 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны»
11. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 15.04.2015 № 150 «О создании комиссии по проверке состояния источников противопожарного водоснабжения» на 2 листах в 1 экз.;
 12. Акты проверки технического состояния противопожарных водоёмов от 03.05.2018 на 12 листах в 1 экз.;
 13. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 02.02.2017 № 22 «Об утверждении перечня пожарных водоёмов Спасского сельского поселения» на 2 листах в 1 экз.;
 14. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 15.11.2013 № 614 «Об утверждении Положения о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране в том числе участия в борьбе с пожарами» на 3 листах в 1 экз.;
 15. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 15.04.2015 № 154 «Об разработке Плана и Порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Спасского сельского поселения» на 12 листе в 1 экз.;
 16. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 15.04.2015 № 153 «Об утверждении плана основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Спасского сельского поселения» на 3 листах в 1 экз.;
 17. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 01.10.2016 № 564 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности на территории Спасского сельского поселения» на 4 листах в 1 экз.;
 18. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 15.04.2015 № 152 «Об утверждении схем оповещения в случае возникновения пожара на территории Спасского сельского поселения» на 4 листах в 1 экз.;
 19. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 01.10.2016 № 565 «Об оснащении территорий общего пользования населённых пунктов поселения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём» на 6 листах в 1 экз.;
 20. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 01.10.2016 № 567 «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах поселения» на 3 листах в 1 экз.;
 21. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 01.10.2016 № 566 «О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в Спасском сельском поселении» на 2 листах в 1 экз.;
 22. Постановление администрации Спасского сельского поселения от 01.10.2016 № 568 «Об оказании содействия органам Государственной власти Вологодского района в информировании населения Спасского сельского поселения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения» на 3 листах в 1 экз.;
 23. Список населённых пунктов и количество населения Спасского на 2 листах в 1 экз.;

сельского поселения на 01.01.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отделения дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области – государственный инспектор по пожарному надзору Вологодской области Василевский И.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ____ ” _____ 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)