

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 57-11-44

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вологодскому району

г. Вологда, п. Молочное, ул. Мира, 5, тел. (8172) 52-51-89.

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 51

п. Молочное

(место составления акта)

12:00 27.09.2021г.

(время, дата составления акта)

По адресу/адресам: Вологодская область, Вологодский район, п. Непотягово, д.44

На основании: распоряжения ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по Вологодскому району
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области Образцовой А.В. от 30.08.2021
года № 51

была проведена плановая проверка в отношении Администрация Спасского сельского
(вид проверки) (наименование юридического лица, фамилия, имя,

поселения, ОГРН 1053500395431

отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 02 » 09 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.	Продолжительность 4 ч.
« 20 » 09 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность 4 ч.
« 27 » 09 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 10 часов 00 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Вологодскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа местного самоуправления)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Кудринская Н.Н. – глава Спасского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 11 » часов « 00 » минут « 30 » августа 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку Казначеев Алексей Александрович – заместитель начальника
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

ОНД и ПР по Вологодскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области;
(должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

При проведении проверки присутствовали: Кудринская Н.Н. – глава Спасского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Не обеспечено содержание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре в исправном состоянии. (отсутствует протокол испытания после проведения ремонта лестницы).	Нарушены требования подп. а), б) п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, далее (ПП РФ №1479 от 16.09.2020)	Администрация Спасского сельского поселения, Кудринская Н.Н. – глава Спасского СП
2.	Не обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (кровли) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация должна храниться на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	Нарушены требования п.13 ПП РФ №1479 от 16.09.2020	Администрация Спасского сельского поселения, Кудринская Н.Н. – глава Спасского СП
3.	Не принимаются меры по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Спасского сельского поселения, а именно: 1). Не обеспечены достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения населенные пункты Спасского сельского	Нарушены требования статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 4, 6, 63,68 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Администрация Спасского сельского поселения, Кудринская Н.Н. – глава Спасского СП

<p>поселения с числом жителей 50 и более человек (п. Непотягово, д. Бурцево, д. Емельяново, д. Кирики-Улиты, п. Можайское, п. Перьево, д. Петровское, д. Родионцево, с. Спасское, д. Юрово, д. Яскино) с учетом обслуживания ими зданий по удаленности.</p> <p>2). Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам в населённых пунктах Спасского сельского поселения, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>3). Источники наружного противопожарного водоснабжения (открытые) в населённых пунктах Спасского сельского поселения, не обеспечены подъездами и площадками с твёрдым покрытием.</p>	<p>безопасности", пункта 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 10.4 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности</p>	
<p>4. Населённые пункты Спасского сельского поселения и территории общего пользования не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.</p>	<p>Нарушены требования статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 69-ФЗ "О пожарной безопасности"</p>	<p>Администрация Спасского сельского поселения, Кудринская Н.Н. – глава Спасского СП</p>

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения))

Прилагаемые к акту документы: Документы согласно описи №51 на 71 л., предписание от 27.09.2021 №51/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вологодскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Казначеев А.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кудринская Н.Н. – глава Спасского сельского поселения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » 09 20 21 г.

✓ [Signature]
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)